

Додаток 1
до Правил підготовки теплових
господарств до опалювального періоду

**Акт стану готовності теплового господарства до роботи
в опалювальний період 2023/2024 років**

№ 1

"5" 04 2024 року

Чернівецька гімназія № 13
(місце складання акта)

Комісія по визначенню стану готовності теплового господарства у складі
голови комісії Яшана Р.В., т.в.о. директора школи, заступника директора з АГР
членів комісії:

Кадука Д.Д., робітника школи;

Палійчука Д.В., робітника школи

призначена розпорядчим документом Чернівецької гімназії № 13

(найменування органу, який видав розпорядчий документ)

від 01.07.2024 р. N 98, з 03.07.2024 р. до 25.07.2024р., провела перевірку теплового господарства
Чернівецької гімназії № 13

(найменування теплового господарства)

та встановила: теплове господарство готове до роботи в опалювальний сезон

(вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи в

опалювальний період відповідно до розділу X Правил)

Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період:


1. Проведено поточний ремонт опалювальної системи

На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період 2023/2024 р. р. видати із
зауваженнями відповідно до розділу X Правил, при неусуненні яких у встановлений термін акт готовності
буде анульований.

Висновок: теплове господарство Чернівецької гімназії №13
(найменування теплового господарства)


підготовлено до роботи в опалювальний період і має право на отримання акта готовності до роботи
в опалювальний період*.

Підписи: Голова комісії



Р.В.Яшан

Члени комісії



Д.В.Палійчук



Д.Д.Кадук

інспектор Чернівецького коледжу М.І. Лупол

Додаток 4
до Правил підготовки теплових
господарств до опалювального періоду

АКТ N
готовності до опалювального періоду

"12" 07 2024 року

складений представником КП «Чернівцітеплокомуненерго»
(назва теплопостачальної організації)
в особі _____

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі заступника директора з АГР Чернівецької гімназії ст №
13 Яшана Романа Васильовича.

про готовність об'єкта за адресою: вул. Дібровецька буд. 5-А найменування об'єкта

особистий рахунок N 0014/3 до опалювального сезону 2024/2025 року.

Теплове навантаження: 0,507 опалення 0,507 Гкал/год;
ГВП Гкал/год;
вентиляція Гкал/год;
технологія Гкал/год.
Температурний графік 95 x 70°C 95-70

1. Результати випробувань

N з/п	Устаткування	Випробувальний тиск, МПа (кгс/см ²)	Зниження тиску, МПа (кгс/см ²)	Тривалість випробування, хвилин	Примітки
1	Теплова мережа споживача				
2	Тепловий вузол	0,3/3,0	немає	15	
3	Водопідігрівники	ЦО			
		ГВП			
4	Вентиляційне обладнання				
5	Місцева система	0,3/3,0	немає	15	

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

Обладнання		Система N 1	Система N 2	Система N 3	Система N 4	Система N 5	Система N 6
Опалення	Дс. (мм)						
	N пломби						
	Дш. (мм)						
	N пломби						
ГВП	Дш. (мм)						
	N пломби						
Вентиляція	Дш. (мм)						
	N пломби						


3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи не проводиться

Водопідігрівників відсутні

Вентиляційно-калориферного обладнання відсутні

Під час огляду зроблено зауваження: відсутні



Представник теплопостачальної організації

начальник відділу (Кел та БТЕ)

(посада)

Денис БВ

(підпис)

Роберт Яшан Р.В.

(П. І. Б.)



Представник споживача

Заступник директора з АТР

М.П.

Р.В. Яшан

(підпис)

Р.В. Яшан

(П. І. Б.)

Представник Державної інспекції

Чернівцівський державний енергетичний інспектор

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

М.П.

(підпис)

Лукаш М.І.

(П. І. Б.)

М. П.

Відмітка про усунення зауважень _____

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду готовий до
опалювального періоду 2024/25 рр.

Представник теплопостачальної організації

Денис Е.Б.
(підпис)

Бойченко О.В.
(П. І. Б.)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

[підпис]
(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Представник Державної інспекції

Держенергонадзор
(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

[підпис]
(підпис)

Муром М.І.

(П. І. Б.)

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав "12" 07 2024 рік



[підпис]
(підпис)

Григорук Р.В.

(П. І. Б.)